

Kivonat az MVMM-SZ016/2021. számú Tűzvédelmi szabályzathól

1. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA

A szabályzat célja a lehetséges tüzesetek elkerülése, tűzvédelmi tevékenységének szabályozása, a tüzesetek megelőzése, a munkavállalók és az épületben tartózkodók testi épségének megőrzése, a szükséges tűzoltási, mentési feladatok ellátása, és ezek feltételeinek biztosítása.

2. MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

- Kötelesek betartani munkavégzésük során a jogszabályok, jelen szabályzat, valamint az adott munkára vagy munkaterületre vonatkozó esetleges különleges előírásokat.
- Végrehajtják vezetőik tűzvédelmi utasításait. Minden tüzet, minden olyan eseményt, ami tűzkeletkezés veszélyével jár, minden olyan jelenséget, ami tűz bekövetkezésére utal (pl. izzás, füstképződés stb.), függetlenül az esemény helyszínétől, kötelesek azonnal jelezni, e szabályzat előírásai szerint.
- Kötelesek részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, vizsgáztatásokon.
- Munkahelyeken végrehajtja a készenlétben tartott tűzoltó eszközök rendszeres szemrevételezéssel történő ellenőrzését, hiányosság esetén jelzi a munkahelyi vezetője felé.
- Minden személy köteles a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül – életkora, egészségi, fizikai állapota alapján, saját életét és testi épségét nem veszélyeztetve, a tőle elvárható személyes részvétellel, vagy adatok közlésével közreműködni.

3. AZ ALVÁLLALKOZÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI (KÜLSŐ TERÜLETEN)

- Az épületet, helyiséget, az átadott munkaterületet csak az alvállalkozói szerződésben meghatározott, célra szabad használni,
- az átadott munkaterületen tilos engedély nélkül „Robbanás veszélyes” tűzveszélyességi osztályba tarozó tevékenységet, veszélyességi övezetet kialakítani,
- az alvállalkozó köteles az általa használt területen a fővállalkozó Tűzvédelmi Szabályzatában foglalt előírásokat betartani, az abban foglaltaktól enyhébb előírások nem tehetők,
- az átadott munkaterület megelőző tűzvédelméről, a tűzoltó eszközről az alvállalkozónak kell gondoskodnia,
- munkaterületenként legalább 1 db „A-B-C” porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni, rendszeres ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról az alvállalkozó köteles gondoskodni,
- az alvállalkozó feladata az általa foglalkoztatottak rendszeres tűzvédelmi oktatása, a tűzveszélyre figyelmeztető vagy egyéb tilalmat jelző táblák kihelyezése,

- a munkaterületen csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt szabad tartani.
- ha a munkaterületen alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végeznek, felügyeletről és a szükséges tűzoltóeszközökről az alvállalkozónak kell gondoskodni, a munka megkezdése előtt a fővállalkozótól írásos hozzájárulást kell beszerezni.
- a munkaterületen robbanásveszélyes anyag, I.-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csak a vonatkozó rendeletekben meghatározott módon és mennyiségben tárolhatók, gyári edényzetben.
- a napi munka befejezésekor (zárás) gondoskodni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartásának az ellenőrzéséről, a helyiségek, berendezések, villamos készülékek áramtalanításáról.

4. TŰZJELZÉS, RIASZTÁS ÉS TŰZOLTÁS

- A tűz észlelése estén fel kell mérni, hogy a kezdeti tűz oltása a rendelkezésre álló eszközökkel végrehajtható-e.
- Minden tüzet - az eloltott tüzet is - azonnal jelenteni kell!
- A tüzet észlelő személy azonnal jelezze a tüzet a környezetében tartózkodónak is abból a célból, hogy a tűz oltásában segédkezzenek, vagy a veszélyeztetett helyet idejében el tudják hagyni.
- Az épületben tartózkodókat a rendelkezésre álló kézi jelzésadó eszközzel (csengő, hangos szóval) riasztani kell.

A tűz jelzése, bejelentése során közölni kell:

- a tűz helyét,
- a tűz jellegét (mi ég?),
- emberélet van-e veszélyben, személyi sérülés történt-e,
- a tűz közvetlenül mit veszélyeztet,
- a tüzet jelentő személy nevét, telefonszámát.

4.1. Tűzjelzés visontai bányánál

Létesítményi tűzoltóság ügyeletére:

Vezetékes telefonon:	47-05	számon
URH rádión:	254-es	hívószámon
Mobiltelefonon:	06-30-525-8598 számon	
GSM hálózaton:	A beépített tűzjelző és oltóberendezések jelzései	

A területhez tartozó géplánckezelő központnak (diszpécsernek).

4.2. Tűzjelzés a bükkábrányi bányánál

A meddős diszpécsernek:

vezetékes telefonon:	421-es vagy a 293-as számon
URH rádión:	801-es hívószámon
GSM hálózaton:	A beépített tűzjelző és oltóberendezések jelzései
A bányabiztonsági irodának:	409-es vagy a 442-es számon
Mobiltelefonon:	06-30-525-8616 számon
GSM hálózaton:	A beépített tűzjelző és oltóberendezések jelzései
Üzemi rendészetnek:	
vezetékes telefonon:	424-es számon
URH rádión:	835 hívószámon
Mobiltelefonon:	06-30-525-8614 számon
GSM hálózaton:	A beépített tűzjelző és oltóberendezések jelzései

- Személyi sérüléssel járó tűz esetén haladéktalanul értesíteni kell a Tűzoltó parancsnokot valamint a Munka-és tűzvédelmi osztályvezetőt.

4.3. Tűzoltás és mentés

A bányákban

- A tűzjelzést követően Visontán a készenlét jellegű szolgálat 1 fő gépkocsivezetővel és 1 fő beosztott tűzoltóval megkezdí a vonulást a gépjárműfecskendővel.
- Bükkábrányban a létesítményi tűzoltóság tagja a riasztás vétele után – a munkahelyi vezető tájékoztatását követően – haladéktalanul menjen a tűzoltóügyeletre.
- A létesítményi tűzoltóság riasztott tagjai a tűzoltó ügyeleten elhelyezett védőfelszereléseket, tűzoltáshoz szükséges eszközöket felveszik, illetve felmálházzák a gépkocsira, majd kiállnak a gépjármű fecskendővel.
- A szakvezető riasztja a szakban lévő tűzoltásvezetőt és a dolgozó létesítményi tűzoltókat.
- Biztosítja a tüzeset helyszínére való szállíttatásukat, ill. szükség szerinti feszültségmentesítés után gondoskodik arról, hogy a helyszínen megfelelő helyi és szakmai ismeretekkel rendelkező személy, személyek legyenek, akik szakmai tanácsadásaikkal segíteni tudják a tűzoltást.
- Biztosítja a bányák bejáratától a tűzoltó gépjárműfecskendő odajutásának lehetőségét, a káreset helyszínéig.
- A tűzoltásvezető, a tűz oltásának felelős vezetője.
- A tűzoltás helyszínén más személy csak a tűzoltásvezető előzetes engedélyével intézkedhet. Értékeli a kialakult helyzetet és szükség szerint intézkedik, Visontán az Erőmű létesítményi tűzoltók riasztására valamint a hivatásos tűzoltóság bevonására.

- A tűzoltó parancsnoknak, vagy az általa megbízott, őt helyettesítő parancsnoki ügyeletnek késedelem nélkül ki kell vonulni azon eseményekhez, melyekhez a hivatásos tűzoltóság egységei is vonulnak.
- A diszpécser (géplánc kezelő) köteles jelezni az illetékes munkahelyi vezetőnek a tűz helyét, aki köteles azonnal a helyszínre menni és együttműködni a tűzoltósággal, ill. a tűzoltás vezetőjével.

5. TŰZVESZÉLYES MUNKÁK VÉGZÉSE

Tűzveszélyes munkát (hegesztés, lángvágás, forrasztás, tűzrakás) végezni - kivéve az e célból rendszeresített műhelyeket, helyiségeket (kovács, hegesztő, csőszerelő) - csak a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerint kiadott írásbeli „ENGEDÉLY alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez”- engedéllyel szabad (1. sz. formanyomtatvány).

6. TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

6.1. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

6.2. A szállítás és vontatás általános tűzmegeelőzési szabályai

6.2.1. Járművekre vonatkozó előírások

-Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, továbbá a tehergépkocsiból és pótkocsiból, valamint nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb össztömege

- a) meghaladja a 3500 kg-ot, de legfeljebb 12 000 kg 1 db legalább 6 kg-os
- b) meghaladja a 12 000 kg-ot 1 db legalább 12 kg-os vagy 2 db legalább 6 kg-os

- A Kft. által üzemeltetett gépjárműveket megfelelő tűzoltó készülékkel kell ellátni, amelyeket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhető legyen.
- A jármű előmelegítésre csak olyan eszköz és anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt láng használata tilos.
- A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
- A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
- A telephelyen parkoló gépjárművek villamos berendezéseit feszültségmentesíteni kell az erre kialakított műszaki eszközzel, az indítókulccsal, áramtalanító kapcsolóval, ha van ilyen szerkezet a gépjárműbe szerelve.
- A telephelyen parkoló járműveket úgy kell elhelyezni, hogy azok ajtaja legalább egyik oldalon teljes szélességben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló járművek között

pedig legalább 0,80 m távolságot kell tartani. A személygépjármű parkolóban a járművekkel kiállási irányba kell parkolni.

A gépjárműtárolókban éghető folyadékot tárolni, lefejtetni, a járművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet végezni nem szabad.

Gépjármű a telephely kapujában nem tárolható.

7. ÜZEMANYAG TÖLTÉS SZABÁLYAI:

- A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
- A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
- Tankolás során dohányzás és nyílt használata Tilos!
- Bányában történő üzemanyagtöltés során csak a gépjárművezetője tartózkodhat.

A Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.

- A járművek Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.
- A Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat, rakodóterben személy szállítása tilos!

8. A MUNKATERÜLET RENDJÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

- A munkaterületen a tárolt anyag, eszköz mennyisége nem haladhatja meg folyamatos tevékenységhez szükséges mértéket.
- A munkahelyeken csak a napi szükségletnek megfelelő éghető folyadékot szabad tárolni. A napi szükségletet a területi tűzvédelmi utasításban kell meghatározni.
- Az elfolyt, elcsepegett éghető folyadékot azonnal fel kell takarítani. Az éghető folyadék felítására éghető anyagot, (pl. fűrészpont) nem szabad igénybe venni.
- Azon berendezéseknél, ahol az éghető folyadék csepegése nem szüntethető meg, olajfelfogó edényt kell elhelyezni a folyadék felfogására. Az edényt szükség szerint, de legalább naponta üríteni kell.
- A keletkező anyagot, hulladékot el kell takarítani, szükség esetén folyamatosan, de legalább a műszak végeztével.
- A keletkező éghető hulladékot nem éghető anyagból készült, jól záró fedelű edényben kell összegyűjteni, és gondoskodni kell a veszélyes hulladéktárolóba történő szállításról.
- I-II tűzveszélyességi fokozatú osztályba tartozó folyadék alkalmoszerű használatához kapcsolódó tevékenységgel egyidejűleg mindennemű gyújtóforrást ki kell küszöbölni.

8.1. A munkaterület elhagyásakor betartandó tűzvédelmi szabályok

- A nem folyamatos munkarendben működő üzem és raktárhelyiségeket a kijelölt személyeknek távozás előtt áramtalanítani kell (műszak befejezése után).

- A munkaidő végeztével a villamos irodagépeket, a folyamatos működést nem kívánó számítógép egységeket, ventilátorokat, villamos fűtőtesteket, főzőlapokat, kávéfőzőket az üzemmód kapcsolón kívül leválasztó kapcsolóval, vagy a fali dugaszoló aljzatból való kihúzással is le kell választani a hálózatról.
- Az áramtalanításért felelős a munkaterületet utolsóként elhagyó munkavállaló!
- A munkahelyeken, a munkaterületeken a tevékenység befejezésekor meg kell vizsgálni minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja a tűzvédelmi helyzetet.
- Üzemszünet ideje alatt a lezárt helyiségek kulcsait a portán elhelyezett szekrényben kell elhelyezni.

Visonta, 2024. 10. 28.